


પરીપત્ર

વિદ્યુતની કામગીરીમાં વપરાશમાં લેવામાં આવતા સ્વીચગીયર તથા કેબલ બોક્ષ બાબતે

વિદ્યુત વિભાગના વિજળીકરણના કામોમાં વપરાશમાં લેવામાં આવતા સ્વીચગીયર જેવા કે D.P.T.P, change over, MCB DBની બોડી તથા સ્ટ્રીટલાઈટના બોક્ષ, બસબાર તથા અન્ય તમામ પ્રકારના મેટલ બોક્ષ ૧૬ ગેઈજથી ઓછા માપના કોઈપણ સંજોગોમાં વપરાશમાં લેવા નહીં જેની ખાસ નોંધ લેવી.

હવે પછી આવી આઈટમોના વર્ણનમાં size should be 16 SWG નો ઉલ્લેખ અવશ્ય કરવો. આ પરિપત્રને દરેક ટેન્ડર સાથે જોડવાનો રહેશે.

જા.નં.પીબી/ ૪૩૧ /સને ૨૦૧૫
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (વિદ્યુત)ની કચેરી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ત્રીજો માળ, નિર્માણભવન,
સેક્ટર નં ૧૦/એ, ગાંધીનગર
તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૫


અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (વિદ્યુત)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર

નકલ સવિનય રવાના: પ્રતિ ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી મા.અને મ. વિભાગ
ગાંધીનગરને જાણ સારું.

નકલ રવાના: પ્રતિ કા.ઈ.શ્રી સચિવાલય સંકુલ, પા.યો.વિ ગાંધીનગર, અમદાવાદ વિદ્યુત વિભાગ-
૧, ૨, રાજકોટ વિદ્યુત વિભાગ, સુરત વિદ્યુત વિભાગ, વડોદરા વિદ્યુત વિભાગ,
હાઈકોટ વિદ્યુત વિભાગને જાણ સારું.

સાચી	
મુ. ગા	
લિ. ડી	
લ. ડી	
અવકાશ	૩૨૨
તારીખ	૨૫/૨/૧૫

દરેક ના સ.વ. શ્રી
પરીપત્ર ના તાત્કાલિક
જમાવ કરવા જણાવ્યું
૯

પરીપત્ર


વિજળીકરણના કામોમાં વપરાશમાં લેવામાં આવતા XLPE કેબલ તથા વાયર બાબતે

વિભાગ હસ્તકમા હાથ ધરવામાં આવતા તમામ વિદ્યુતના કામોમાં તથા ખરીદવામાં આવતા તમામ સાઈઝના XLPE કેબલ અને સબમર્શીઅલ કેબલની ગુણવત્તા જળવાય તે હેતુથી નીચેની બાબતો તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં મુકવાની રહેશે.

૧. વિદ્યુતના કામોમાં વપરાતા unarmoured PVC Copper wireનો જથ્થો ૧૦૦મીટરથી વધુ હોય તો ફક્ત બોક્ષ પેકીંગ સાથેના પ્રોજેક્ટ કોઈલ્સ (૯૦ મીટર) ને જ વપરાશમાં લેવી, લુઝ કોઈલમાં આવતા બંડલને વપરાશમાં લેવાં નહીં.
૨. વિદ્યુતના કામોના S.O.R. મુજબ તમામ પ્રકારના વાયર FRLS પ્રકારના જ વપરાશમાં લેવા, FRLS વાયરમાં બહારના PVC કવર ઉપર અલગ રંગની રનીંગ લાઈનની ખાસ ચકાસણી કરવી આવી લાઈન વગરના કોઈ વાયર વપરાશમાં લેવા નહીં.
૩. વિદ્યુત કામોમાં વપરાશમાં જે XLPE કેબલનો ૫૦૦મીટરથી વધુ જથ્થાનો વપરાશ કરવાનો હોય ત્યારે કોઈપણ સંજોગોમાં XLPE કેબલ તથા સબમર્શીઅલ કેબલની outer coverનો રંગ બ્લેકની જગ્યાએ બીજા કોઈપણ રંગના કેબલનો ઉપયોગમાં લેવો.

ઉપરની તમામ સુચનાઓનો વિદ્યુતના તમામ પ્રકારના કામોમાં અમલમાં મુકવો તથા તમામ ટેન્કરો સાથે આ પરિપત્ર અવશ્ય બીડવો.

જા.નંપીબી/ ૪૩૦ /સને ૨૦૧૫
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (વિદ્યુત)ની કચેરી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ત્રીજો માળ, નિર્માણભવન,
સેક્ટર નં ૧૦/એ, ગાંધીનગર
તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૫


અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (વિદ્યુત)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર

નકલ સવિનય રવાના: પ્રતિ ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી મા.અને મ.વિભાગ ગાંધીનગરને જાણ સારું
નકલ રવાના: પ્રતિ કા.ઈ.શ્રી સચિવાલય સંકુલ, પા.યો.વિ ગાંધીનગર, અમદાવાદ વિદ્યુત વિભાગ-

૧, ૨, રાજકોટ વિદ્યુત વિભાગ, સુરત વિદ્યુત વિભાગ, વડોદરા વિદ્યુત વિભાગ,
હાઈકોટ વિદ્યુત વિભાગને જાણ સારું.

પરિપત્ર ના લાભારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
૧૩/૦૨/૨૦૧૫