

FOR AUTHORISED USE ONLY

Issued to _____

**GUJARAT IRRIGATION MANAGEMENT SOCIETY (GIMS)
ANAND - 388 001
(REGD. 23.03.1985)**

**Name of Work: Providing All-in-One Maintenance for Various Type of Motor
Pump Set, and Pump Operator for Various Premises of
WALMI Campus, Anand.**

**DEPUTY DIRECTOR (TECH.),
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE,
ANAND - 388 001.**

FACE SHEET

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (TECH.), WALMI – ANAND

(1)	Name of Work	:	Providing All-in-One Maintenance for Various Type of Motor Pump Set and Pump Operator for Various Premises of WALMI Campus, Anand.
(2)	Tender Fee	:	Rs.
(3)	Estimate Cost put to Tender	:	Rs. 8,57,752.00
(4)	Earnest Money in favour of Deputy Director(Tech.), WALMI, Anand.	:	Rs.
(5)	Security Deposit (5/10%)	:	
	a) FDR / Small Saving 2.5%	:	Rs.
	b) From Bill 2.5%	:	Rs.
	Total Rs.		Rs.
(6)	Duration for work	:	Month ()
(7)	Last date of issue tender	:	/ / 2026 Up to Hrs.
(8)	Last date of receipt of tenders by registered post.	:	/ / 2026 Up to Hrs.
(9)	Date of opening Tender	:	/ / 2026 At Hrs. (If possible)
(10)	Tender will be received by Reg. Post A.D. at	:	Office of the Deputy Director (Tech.), Water and Land Management Institute, Hadgud-Vadod Road, Anand – 388 001.

SCOPE OF WORK

Under this notice contractor shall have provide **Three** operator for operation of various type of motor pump set in WALMI campus and also and compressive maintenance for various types of motor pump set at various placed.

Sr. No.	Location / Capacity	Qty.	Work to be carried out to by the agency
A	Main submersible motor pump set @ farm for water supply 20.00 H.P. / 440 volt. – Con. No.I – 788-A.	1.00	Providing operator & AMC
B	Farm bore submersible motor pump set 20.00 H.P. / 440 volt. – Con. No.I-788-G	1.00	Providing operator & AMC
C	Open well motor pump set. 20.00 H.P. opposite to ADM Building	1.00	Providing operator & AMC
D	Water Works 10.00 H.P.Horizontal Submersible Pumps / 440 volt. – Con. No.I-788-C.	1.00	Providing operator & AMC
E	Sewage submersible motor pump set 10.00 H.P. / 440 volt. Pumping station 1	1.00	Providing operator & AMC
F	Sewage submersible motor pump set 10.00 H.P. / 440 volt. Pumping station 2.	1.00	Providing operator & AMC

Additional Scope of Work:

Pump operator who is on duty, has to assist Institute's Electricians/Wiremen during free time, whenever asked by EIC Without any additional pay for the same.

NOTE: In item no-2 when submersible motor pump found faulty the labour for Lifting & Lowering charge shall be include in comprehensive AMC of motor pump set.

TERMS AND CONDITION

Name of Work: **Providing All-in-One Maintenance for Various Type of Motor Pump Set and Pump Operator for Various Premises of WALMI Campus, Anand.**

- 1) Contractor should Produce Evidence of having experience in similar nature of jobs of not less than 50% of tender amount and or quantity along with the documentary evidence, preferably photo copy of orders secured from NWRWSKD, R&B, any municipal corporations, boards and any of DISCOME Company of GUVNL.**
- 2) Satisfactory work completion certificate regarding execution of work from respective department is required.
- 3) Rate should be quoted for repairs including labour charge of removing, loading, transporting, and refitting of repaired Submersible motor pump set, Casing pump set, Mono block pump set at their original place or as directed by Engineer-in-charge.
- 4) Necessary test for rewinding of motor as per IS shall be given to representative of Engineer-in-charge for rewinding of motor pump set.
- 5) Guarantee period of rewinding for motor shall be minimum 3 (three) months.
- 6) The Rate mentioned in the tender will include all taxes except GST, only GST as per prevailing rules will be paid separately.
- 7) Contract shall be valid up to one year and extension granted by competent authority in written.
- 8) The rate shall be quoted by the agency considering dismantled materials to be retained by the agency.
- 9) If the contractor failed to carry out the repairing work in stipulated time the same shall be carried out by other agency at risk & cost of the contractor.
- 10) During execution, if Govt. property / Water Supply / Drainage network / Electric Panel etc. damaged, same shall be made good by the contractor at his own cost. No extra payment will be made towards it.

Signature of contractor

Deputy Director (Tech.),
WALMI – Anand.

SPECIFICATION

Item No.1: Providing Pump Operators for WALMI Campus, Anand at various places.

Contractor shall provide **Three** Operator per day. Their duty time normally will be morning 6.00 Hrs. to 14.00 Hrs. and 14.00 Hrs. to 22.00 Hrs. (Night) i.e. one operator in each shift for Water supply of WALMI Campus & Farm Bore. I.e. TWO OPERATER for water supply.

And One Operator for Two Sewage Pumping Station.

- Operator should be at least second class Wireman Passed and having an experience of operation & maintenance of Motor pump set.
- Operator's duty is to operate Main Valve, Operate Motor Pump Sets, Penal, etc.,
- Scope of work for the operator are as bellow.

To operate Main Submersible Motor Pump set, Water works motor @ Farm, Farm Bore and in such manner first operates all necessary valves and then motor pump set for Water Supply System. And One Operator for Two Nos. Sewage pumping station. Often shutdown the motor pump set all necessary valves should be operating in close position. Contractor shall provide one first aid box with medicine for his staff.

Mode of measurement and Payment

Payment shall be made on measurement record basis as mentioned in Schedule-B and shall be paid monthly basis during the contract period.

In Schedule-B, rate for the operator shown for one operator per day.

Item No.2: All inclusive comprehensive maintenance cost for the period of one year for the Submersible motor Pump sets & Starter/Starter Panel, Column Pipes, wiring & Cables of following HP Capacity.

- (A) Main Submersible motor pump 1 no of 20.00 H.P.**
- (B) Farm bore submersible motor pump 1 no of 20.00 H.P.**
- (C) Opposite to ADM building submersible motor pump 1 no. for Landscaping 20.00 H.P.**
- (D) Monoblock submersible motor pump 1 no. at SUMP water works 10.00 H.P**
- (E) Submersible motor pump set 1 no. at Sewage pumping station 1 of 10.00 H.P.**
- (F) Submersible motor pump set 1 no. at Sewage pumping station 2 of 10.00 H.P.**

- Contractor shall have maintained all motor pump set as mentioned in scope of work at different locations.
- No any extra payment will be made towards any repairing, labour, spare parts etc.; contract is all-in-one comprehensive maintenance contract type.

- Contractor shall have to manage all tools like spanners set, wrenches, chain pulley block, and tripod, cable joint kit as and when required.

Mode of measurement and Payment

Payment shall be made on measurement record basis as mentioned in Schedule-B and for this item payment shall be made on monthly basis at 1/12 Amount for quoted rate during the contract period.

ભાવપત્રક ભરવા અંગેની વધારાની માહિતી તથા શરતો

૧. બાનાની રકમ વિનાનું ભાવપત્રક ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં
૨. ભાવપત્રક મોડામાં મોડુ ટપાલ ધ્વારા રજી.પોસ્ટ એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટથી તા.....ના રોજ ૧૮.૧૦ કલાક સુધીમાં આ કચેરીને મળી જાય તે રીતે મોકલવાનું રહેશે.
૩. નિયત સમય અને તારીખ પછી ભાવપત્રકો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
૪. મંજૂર થયેલ ભાવો મંજૂરીના પત્રની તારીખથી ૧૨ (બાર)માસની મુદત સુધી કામ કરવા બંધનકર્તા રહેશે.ટેન્ડરની મુદત વિત્યાબાદ જરૂર જણાશે તો(ઈજારદાર અને) એન્જીનીયર ઈન્ચાર્જશ્રીને યોગ્ય જણાશે તો વધુ ૧૨(બાર) માસ માટે બંનેની સંમતિથી ટેન્ડરની શરતો અને મંજૂર થયેલ ભાવોને આધીન મુદતમાં વધારો કરી શકશે,જે માટે ઈજારદાર કોઈ ભાવ વધારો માંગી શકશે નહીં.જો અરસપરસ વધારાના સમય માટે સહમતી ના સંધાય તેવા સંજોગોમાં ઈજારદારશ્રી વધુ ત્રણ માસ માટે ટેન્ડરની શરતો અને મંજૂર થયેલ ભાવોને આધિન કામ કરવા બંધાયેલ છે.
૫. રીપેરીંગ અને સર્વિસિંગના કામો માટે જે તે સમયે હુકમ આપવામાં આવશે અને હુકમ મળ્યેથી કામ દિન-૩ માં પૂર્ણ કરી આપવાનું રહેશે અને અત્રેથી તાકીદના રીપેરીંગ કામ કરવા નિર્દેશ કરવામાં આવે ત્યારે તાકીદે રીપેરીંગ કરવાનું રહેશે.
૬. ઈજારદાર ધ્વારા પ્રમાણીત કરેલ વ્યક્તિને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર દ્વારા ગેટ-પાસ આપ્યેથી રીપેર કરવાની વસ્તુ જે તે સ્થળેથી લઈ જવાની રહેશે તેમજ રીપેર થયા બાદ મુળ જગ્યાએ લગાડવાની રહેશે. ભરેલ ભાવમાં આ તમામનો સમાવેશ રહેશે અને તે માટે કોઈ અલાયદુ ચૂકવણું કરવામાં આવશે નહીં.
૭. રૂા. ૧૦૦/-નો નોન જ્યુડીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર ઈજારદારે પુરો પાડી તેના પર કરારનામું કરવાનું રહેશે.
૮. અનામત/જામીનગીરી ની રકમ ટેન્ડરની મુદત સુધી એટેલે કે બાર માસ સુધીની રાખવામા આવશે.જો સમયમર્યાદામાં વધારો થાય તો ભરેલ અનામતની કરારની મુદત પૂર્ણ થયા બાદ ત્રણ માસ સુધી અનામત રાખવાની રહેશે.
૯. ભાવપત્રક મંજૂર કરવા કે નહીં તે અંગેના તમામ હક્ક નાયબ નિયામક(તાં)શ્રીને અબાધિત રહેશે અને જે અંગેના કારણ તેઓ ધ્વારા આપવાના રહેશે નહીં.
૧૦. ભાવપત્રક કવર ઉપર નાયબ નિયામક(તાં)શ્રી,વાલ્મી -આણંદ ખાતે આવેલ રહેઠાણ તથા બીન રહેઠાણ માટેના પાણીના બોરવેલના વિવિધ ક્ષમતાના "Providing All-in-One Maintenance for Various Type of Motor Pump Set and Pump Operator for Various Premises of WALMI Campus, Anand." એમ સ્પષ્ટ લખવું.
૧૧. ભાવો તમામ વેરા અને ખર્ચ સહીત જે તે સ્થળે રીપેર કરવાનું હોય ત્યાં બેઠાના ભાવ ભરવાના રહેશે, અલગથી માત્ર પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર જી.એસ.ટી જ ચુકવવામાં આવશે.
૧૨. નિભાવણી અને મરામત કામમાં માલ-સામાન સ્પેશિફિકેશન મુજબનો મુળ બનાવટનો સારી ગુણવત્તાવાળો વાપરવાનો રહેશે.વાપરવામાં આવેલ માલસામાનની ગુણવત્તા અંગેનો નિર્ણય

એજીનીયર ઈનચાર્જનો અંતિમ ગણાશે અને તે ભાવ ભરનારને બંધનકર્તા રહેશે.

૧૩. ભાવપત્રકમાં ભરેલ ભાવો ખોલ્યા તારીખથી ૧૨૦ દિવસ સુધી બંધનકર્તા રહેશે અને આ મુદત દરમ્યાન ભરેલ ભાવપત્રક પરત ખેંચી શકશે નહીં અને જો તેમ કરવામાં આવશે તો બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૧૪. કામની અંદાજીત રકમના ૨૦ ટકા જેટલી રકમ અંગે બેન્કનું સોલવન્સી અંગેનું પ્રમાણપત્ર ઈજારદારે ભાવપત્રક સાથે આપવનો રહેશે.
૧૫. ટેન્ડર ભરનારે ટેન્ડર દસ્તાવેજની સાથે છેલ્લા વર્ષના આવકવેરા રીટર્ન ફાઈલ કર્યા અંગેની પ્રમાણિત નકલ બિડવાની રહેશે.
૧૬. ઈજારદારે હયાત ઇલેક્ટ્રીકલ લાઈસન્સીંગ કોન્ટ્રાક્ટર તરીકેનો ગુજરાત સરકારના આઈ.એમ.પી. ખાતા ધ્વારા આપવામાં આવતા પ્રમાણપત્રની નકલ ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની રહેશે.
૧૭. ઈજારદારે સરકારી રહેણાંક અને બિન રહેણાંક,અન્ય નામાંકિત સંસ્થા જેવી કે સ્કૂલ,કોલેજ,ડેરી ના ઇલેક્ટ્રીકલ ઇન્સ્ટોલેશનના જાળવણી અને મરામતના કામોના ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષના વિવાદ રહિત અનુભવ પ્રમાણપત્રની નકલ આપવાની રહેશે.
૧૮. હયાત મોટર પમ્પ સેટ ,સ્ટાર્ટર,સ્વીચ ગિયર્સ વગેરે મહિનામાં એકવાર ચકાસણી કરી સર્વીસ કરવાના રહેશે તથા તેનો અહેવાલ સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપવાનો રહેશે.
૧૯. હયાત પમ્પ સેટનું વાઈન્ડીંગ બળી જાય તો વધુમાં વધુ ૪૮(અડતાલીસ) કલાકમાં પંપની ક્ષમતા મુજબ રિવાઈન્ડીંગ કરી મોટર પમ્પ સેટ ફરીથી ઉપયોગમાં મુકવાના રહેશે.
૨૦. સ્ટાર્ટર,સ્વીચગેયર્સ તેમજ મોટર પમ્પ સેટના પાર્ટસ બગડે તો તાત્કાલિક ૬ કલાકમાં સંબંધિત મ.ઈ.(મરામત)/ના.કા.ઈ.શ્રીની સુચનાનુસાર બદલાવાના/રીપેર કરવાના રહેશે.જેની નોંધ પ્રત્યેક મોટરના જોબકાર્ડમાં કરવાની રહેશે.પાર્ટસ બગડવા અંગેના કોઈપણ કારણો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
૨૧. ઈજારદારશ્રી(એજન્સી) આણંદ/ખેડા/વડોદરા જિલ્લા માં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોવું જોઈએ. એટલે કે લોકલ હોવા જોઈએ જેથી જરૂરિયાત ના સમયે તાત્કાલિક સંસ્થા પર હાજર રહી શકે તથા ગુમાસ્તાધારા/શોપ એક્ટ મુજબ વર્કશોપની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.
૨૨. ઈજારદારશ્રીને સોંપાયેલ કામગીરી સમયમર્યાદામાં કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો તેમના જોખમે અને ખાતા ધ્વારા રીપેરીંગ કામ હાથ ધરવામાં આવશે.આ અંગેના ઈજારદારશ્રી કોઈપણ વાંધા માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.કામગીરીની નિષ્ફળતા બાબતે રૂ. ૫૦૦/- ની પેનલ્ટી બીલમાંથી કાપવામાં આવશે.
૨૩. ટેન્ડરમાં ભરવામાં આવેલ ભાવ મોટર પંપ સેટના પ્લમ્બીંગ કામ તેમજ લાવવા-લઈ જવા સાથેના રહેશે.
૨૪. આકસ્મિક સંજોગોમાં મોટર પંપ સેટ આપવામાં આવેલ ઉપરોક્ત શરત નં.૧૯ અને ૨૦ની સમયમર્યાદામાં રીપેર ન થઈ શકે તો તેવા સંજોગોમાં બગડેલ મોટર પંપ સેટની જગ્યાએ ઈજારદારશ્રીએ પોતાની મોટર બેસાડી પાણી પુરવઠો ચાલુ કરવાનો રહેશે અને તેનું ચુકવણું અલગથી

કરવામાં આવશે નહીં. સદર સ્ટેન્ડબાય મોટર પંપ સેટ જે ઈજારદારશ્રીએ પોતાની આપેલ હોય તે તેના ખર્ચે બહાર કાઢી પરત મેળવી લેવાની રહેશે.આ શરતોનો ભંગ થશે તો ઈજારદારને રૂ.૧૫૦૦/-પ્રતિદિન દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે.

૨૫. ટેન્ડરની શરતો પ્રમાણે સમયમર્યાદામાં હયાત મોટર પંપ સેટ રીપેરીંગ કરી ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો પ્રતિદિન પ્રતિ મોટર પંપ પ્રમાણે રૂ.૫૦૦/-દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે.
૨૬. એ.એમ.સી ચાલુ થતાં પહેલા ઈજારદારશ્રીએ તેઓના સ્થાનિક ફોન તેમજ મોબાઈલ નંબર આપવાના રહેશે.
૨૭. હયાત મોટર પંપના જે સ્પેરપાર્ટસ લાગેલા હોય તે જ બનાવટના નવા પાર્ટસ બદલવાના રહેશે.કોઈ સંજોગોમાં સદર પાર્ટસ ઉપલબ્ધ ન હોય તો સંબંધિત મ.ઈ.(મરામત)/ના.કા.ઈ. પાસેથી આગોતર મંજૂર કરેલ બનાવટના બદલી મોટર પંપ સેટ ચાલુ કરી આપવાના રહેશે.
૨૮. એ.એમ.સી માટે જરૂરી ટુલ્સ અને પ્લાન્ટની વ્યવસ્થા ઈજારદારશ્રીએ કરવાની રહેશે.
૨૯. ઠેકેદારે તેઓના કામદારોને જરૂરી સલામતી તથા ટેસ્ટીંગના પુરતા સાધનો આપવાના રહેશે..
૩૦. એ.એમ.સીમાં સમાવેશ મશીનરીનું રીપેરીંગ કામ કરતી વખતે કોઈ અકસ્માત થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી ઈજારદારશ્રીની રહેશે.
૩૧. કામદારો માટેના હયાત લેબર લો પ્રમાણે ઈજારદારશ્રીએ અમલ કરવાનો રહેશે. ઈજારદારશ્રી એ ઓપરેટર ને પગારમાં થી ઇપીએફ નિયમોનુસર કાપવા નું રહેશે તથા તેની રીસીપ્ટ દર માસે બિલ ની સાથે રજૂ કરવાની રહેશે. ઇપીએફ ના કાપવાના કેસ માં બિલ માંથી ઇપીએફ ને લગત જરૂરી કપાત કરવામાં આવશે.
૩૨. મોટર પંપના સકશન લાઈન,ડીસ્યાર્જ લાઈન અને ઇલેક્ટ્રીક પેનલને નિયમિત સાફ સફાઈ રાખવાની રહેશે.
૩૩. મોટર પંપ સેટના મેન્ટેનસમાં ઓવર હિટીંગ ન થાય,સામાન્ય કરતા વધારે અવાજ ન રહે તેમજ ઝેન્ડ લીકેજસ અને મોટર પંપ સેટનું એલાઈમેન્ટ વિગેરે દર માસે કરવાનું રહેશે.
૩૪. સદર એ.એમ.સી કોન્ટ્રાક્ટ પુરો થયે તમામ મોટર પંપ તેની ક્ષમતા પ્રમાણે ચાલુ હાલતમાં સંસ્થાને સોંપવાના રહેશે તથા તેનું સર્ટિફિકેટ મેળવી રજૂ કરવાનું રહેશે.
૩૫. સુએઝ પમ્પિંગ સ્ટેશનો,વોટર સપ્લાયના પમ્પિંગ સ્ટેશનોમાં પંપ હાઉસમાં મુકવામાં આવેલ મોટર પંપ સેટમાંથી થયેલ લીકેજ પાણીનો નિકાલ મોનોબ્લોક પંપથી ઈજારદારના ઓપરેટરે કરવાનો રહેશે. જરૂર જણાય મેન્યુઅલી નિકાલ કરવાનો રહેશે.પાણી ભરાઈ જવાથી મોટરને કે ઓપરેટરને ઇલેક્ટ્રીકલી કોઈ નુકશાન થશે તો તેની જવાબદારી ઈજારદારશ્રી પોતાની રહેશે.જે બાબતે સંસ્થા કોઈ વળતર/દાવો ચૂકવવા બધાયેલ નથી.
૩૬. રેઝ્યુલર ચેકિંગ દરમિયાન જ્યારે પણ પમ્પ ઓપરેટર તેમની યોગ્ય જગ્યાએ ઉપસ્થિત નહીં હોય તથા એજિનિયર ઇન્ચાર્જ દ્વારા જણાવેલ સમય અનુસાર સમયસર પાણી નો સપ્લાય ચાલુ નહીં કરે તો પેનલ્ટી પેટે રૂ. ૩૦૦/- પ્રતિ કેસ ની કપાત રનિંગ બિલ માં કરવામાં આવશે.

૩૭. અત્રેની કચેરીની જમીન ત્રી.સ.યુ. ના તાબા હેઠળ હોવાથી સદર કામગીરી નાયબ નિયામકશ્રી (તાંત્રિક) દ્વારા એક માહની નોટીસ આપી ને રદ કરવામાં આવી શકે છે જે ઇજારદારશ્રી ને બંધનકર્તા રેહશે અને આ અંગેના ઇજારદારશ્રીના કોઈપણ વાંધા માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

ઇજારદારની સહી

નાયબ નિયામક(તાં),
વાલ્મી-આણંદ.